

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

PROHLÁŠENÍ O VLAST. ČÍSLO 712-4-20.01 / XXXXXX-XX

TYP VÝROBKU Aktivní zábrana proti šíření zplodin hoření (ASB) SMOKEbarrier AT

IDENTIFIKACE VÝROBKU Výrobní číslo XXXXXX-XX (viz výrobní štítek na výrobku)

ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU Kouřové zábrany slouží k oddělení kouřových sekcí ve stavbě v případě požáru. Zabraňují a usměrňují šíření kouře v objektu.

VÝROBCE AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic

SYSTÉM POSOUZENÍ SHODY Systém 1

OZNÁMENÝ SUBJEKT Notifikovaná osoba č. 1396 (FIRES s.r.o.)

HARMONIZOVANÁ NORMA EN 12101-1:2005, EN 12101-1/A1:2006

EN 12101-1:2005, EN 12101-1/A1:2006

Oznámený subjekt FIRES s.r.o. (NB. 1396) provedl určení typu výrobku (posouzení vlastností stavebního výrobku) na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku, provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a kontrolu řízení výroby včetně průběžného dohledu, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal Certifikát o stálosti vlastností výrobku č. 1396-CPR-0027.

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOST	HARMONIZOVANÁ NORMA
Provozní spolehlivost	Vyhovuje EN	EN 12101-1:2005, EN 12101-1/A1:2006
Čas odezvy	Vyhovuje EN	
Bezpečnost spuštění	ASB1, ASB2, ASB 3	
Požární odolnost – těsnost proti pronikání kouře	Vyhovuje EN	
Požární odolnost – mechanická stabilita	D60, D120	
Požární odolnost – celistvost	D60, D120	
Třída reakce na oheň	A2-s1-d0	EN 13501-1

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Klecany, 6.1.2020

Ing. arch. Filip Novotný, CEO